РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Акционерное общество «Российский концерн
по производству электрической и тепловой энергии
на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»)

**Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Ростовская атомная станция»**

(Ростовская АЭС)

Главный инженер

Волгодонск-28, Ростовской обл., 347388
тел.: +7(8639)297359, факс: +7(8639)297266
www.rosenergoatom.ru, e-mail: admin@rosnpp.org.ru
ОКПО 57494401 ОГРН 5087746119951
ИНН 7721632827 КПП 614343002

Генеральному директору
ЗАО «НПП АС»
С.Н. Авандееву

E-mail: office@npp-as.ru

№

На № 086 от 17.07.2018 г.

О направлении отзыва о
проделанной работе

Уважаемый Сергей Николаевич!

На Ваш запрос об оценке качества выполняемых работ ЗАО «НПП АС» направляю отзыв, приведенный в приложении.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением

Документ от 25.07.2018 № 9/Ф10/02/101670
Подписан простой электронной подписью
Горбунов Андрей Борисович

А.Б. Горбунов

НЦТАИ
Коватев Сергей Викторович
297385

27-19*ЦТАИ*Ведущий инженер Хожаков Дмитрий Владимирович, тел.297541*25.07.2018

ЗАО «НПП АС»
Входящий № 080
от 25 07.2018

Приложение

Отзыв

В период с 2007 по 2017 год для нужд Ростовской атомной станции было изготовлено и поставлено 14 систем автоматического управления дизель-генераторной установкой (САУ ДГУ) на базе дизельного двигателя 12ZV40/48, ADRIA 40 «Адриадизель» (Хорватия) (6,6 МВт), а также 6 систем автоматического управления вспомогательным оборудованием (САУ ВО).

Основным требованием к системам САУ является их высокая надежность. Изготовленные ЗАО «НПП АС» системы САУ ДГУ и САУ ВО выполнены с учетом основных принципов обеспечения надежности: контролепригодности, сейсмостойкости, стойкости к внешним механическим и климатическим факторам, электромагнитной совместимости, пожарной безопасности, аппаратного резервирования и многоуровневого автоматического, автоматизированного и ручного построения каналов управления, а также наличия диагностики, блокировок и исключения возможности неправильных действий оператора.

Поставленное для нужд Ростовской АЭС оборудование САУ ДГУ и САУ ВО отвечает всем российским и отраслевым стандартам. Аппаратура САУ прошла все необходимые испытания и разрешена для автоматизации объектов АЭС 2, 4 классов безопасности, что подтверждает соответствие оборудования всем требованиям АЭС.

В настоящее время все поставленные системы САУ ДГУ и САУ ВО смонтированы на энергоблоках №1-4 Ростовской АЭС, введены в эксплуатацию под руководством специалистов ЗАО «НПП АС» и успешно эксплуатируются персоналом атомной станции.

Главный инженер
Ростовской атомной станции — А.Б. Горбунов

27-19*ЦТАИ*Ведущий инженер Хожаков Дмитрий Владимирович, тел.297541*25.07.2018

Документ от 25.07.2018 № 9/Ф10/02/101670
Подписан простой электронной подписью
Горбунов Андрей Борисович